



CPÉtoile

1, rue du général Lanrezac
75017 PARIS

Mail : contact@cpetoile.fr

Tél : 01.44.09.04.00

Fax : 01.44.09.04.12

IMMEUBLE :

**Syndicat des Copropriétaires
36 RUE CARNOT**

93310 LE PRE ST GERVAIS

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION DU 07/09/2016 N° : 169812

- **Votre ordre par Fax du 06/09/2016 N° 3069341**
- **Ordre de :** WOLF
- **Date d'Exécution** 06/09/2016 Intervention N° 44736-0
- **Objet de la demande :** Fuite dans local ordures ménagères / PO
- **Lieu de l'intervention :** Local Ordures ménagères

- Nous avons procédé aux travaux suivants :

Sur place, en local vide ordures, pas de fuite constatée lors de notre passage. La gardienne nous informe que le robinet de puisage a été changé récemment, pendant ses congés. Aucune fuite active lors de notre passage.

Sur place, le 22/09/2016, humidité constatée au niveau du plafond du local poubelle au numéro 22 de la rue. Accès à cet immeuble avec l'agent d'entretien 06 29 47 89 73. Nous accédons à l'appartement N° 117 au 1er étage, après contrôle, nous ne constatons aucune fuite ni trace d'humidité. Le problème pourrait venir de l'appartement N° 118, nous déposons un avis de passage.

Sur place, le 28/09/2016, en appartement N° 118, M. AGBOLY, 1er étage, après contrôle, aucune fuite ni aucune humidité constatée dans l'appartement. Nous effectuons un test d'écoulement à l'aide de colorant dans l'évier côté cuisine et dans la douche et WC côté salle de bain, rien ne ressort dans le local vide ordures. Cet immeuble a été livré en novembre 2015. Demande de recherche destructrice dans le local poubelles avec pose de trappe 40/40. Devis en cours.

DEVIS EN COURS : pour complément de recherche de fuite destructif

Toujours dévoués à vos ordres, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Diana DE ARAUJO